

2025年 5月 9日

質疑回答書

件名： 社会福祉法人十王会 矢作保育園 旧園舎等解体工事

| 番号 | 質 疑                                                                                      | 回 答                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | 特記事項9. 10. により、石綿事前調査を行った際、提示いただいている石綿分析結果報告書以外の建材より石綿含有が判明した場合の石綿除去費用は別途工事としてよろしいでしょうか。 | 事前資料（既設図）よりアスベスト含有の可能性のあるものはアスベスト含有建材見込として計上してください。 |
| 2  | 特記事項12. により、PCB調査を行った際、PCB含有物が判明した場合は、業法上処理が不可能な為、返納させていただいてよろしいでしょうか。                   | よろしい                                                |
| 3  | 特記事項30. にて鐘撞堂上屋曳家に伴う基礎の撤去は本工事としますが、移動先の基礎新設工事は別途工事としてよろしいでしょうか。                          | よろしい                                                |
| 4  | 特記事項33. による近隣4軒の家屋調査範囲をご教示下さい。                                                           | 北側 1 軒、東側 2 軒、南側 1 軒を想定しています。別紙1を参照                 |
|    |                                                                                          |                                                     |
|    |                                                                                          |                                                     |
|    |                                                                                          |                                                     |
|    |                                                                                          |                                                     |
|    |                                                                                          |                                                     |
|    |                                                                                          |                                                     |
|    |                                                                                          |                                                     |
|    |                                                                                          |                                                     |
|    |                                                                                          |                                                     |

